



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА**

620144 г. Екатеринбург, ул. Большакова, 97. Телефон/факс (343)2514679

640000, г. Курган, ул. М. Горького, 40, тел./факс (3522)464853

E-mail: info45@ural.gosnadzor.ru

641700, Курганская область,
г. Катайск

15 апреля 2016 г.
09 час. 10 мин

АКТ ПРОВЕРКИ № К-1431

На основании распоряжения от 18 марта 2016 г. № К-1431-р заместителя руководителя Уральского управления Ростехнадзора П. В. Москвина проведена плановая проверка в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка».

Цель проверки: осуществление государственного контроля (надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и повышении энергетической эффективности на основании Плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Уральского управления Ростехнадзора на 2016 год, размещённого на сайте Управления Генеральной прокуратуры РФ (№ проверки 201600618593).

Дата и время проведения проверки: с 07 по 15 апреля 2016 г., 24 часа.

Общая продолжительность проверки: не более 7 рабочих дней.

Акт составлен Курганским отделом энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора.

Заверенную копию распоряжения о проведении проверки получил: заведующая МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» Ваулина Ваулина Наталья Николаевна 07 апреля 2016 г. 09 часов 05 минут.

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: не требуется.

Лица, проводившие проверку:

Коваленко Олег Леонидович заместитель начальника Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора

Злодеев Максим Сергеевич государственный инспектор Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора

Прокопьев Валерий Игоревич государственный инспектор Курганского отдела энергетического надзора Уральского управления Ростехнадзора

При проведении проверки присутствовал:

Ваулина Наталья Николаевна заведующая МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка»

Общие сведения

Юридический адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Подпорина, 52.

Фактический адрес: 641700, Курганская обл., г. Катайск, ул. Подпорина, 52, тел. 21413, E-mail: natalia-vaulina@mail.ru

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» действует на основании Устава, утверждённого приказом и. о. начальника МУ «Управление образования Администрации Катайского района» Т. В. Столбовой от 08 декабря 2015 г. № 435.

Законный представитель МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» – заведующая Ваулина Н. Н., назначена на должность приказом начальника МУ «Управление образования Администрации Катайского района» Н. И. Свежиной от 03.07.2008 № 26.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 45 № 000331069 от 26 июня 2002 г., ОГРН 1024501453591.

Свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе по месту нахождения серия 45 № 001216870 от 23 сентября 1999 г., ИНН 4509003227, КПП 450901001.

Выполнение требований Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ

МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» для осуществления своей деятельности использует здание, находящееся в оперативном управлении на основании свидетельства серия 45-АА № 716067 от 07.05.2014 г.

Обязательное энергетическое обследование проводилось в 2012 г. ООО «Курганский институт независимых экспертиз» Саморегулируемой организации Некоммерческое партнёрство «Союз «Энергоэффективность». По его результатам в июне 2012 г. оформлен энергетический паспорт рег. № 019-117-4271. Согласно приложению № 20 к паспорту при реализации предлагаемых энергосберегающих мероприятий возможная годовая экономия энергетических ресурсов в стоимостном выражении составит 111,8 тыс. руб.


Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Муниципальном казенном дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» утверждена приказом заведующей от 23 мая 2013 г. № 12. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» утверждена приказом заведующей от 18 января 2016 г. № 5. Действующая программа соответствует требованиям приказа Министерства энергетики РФ от 30.06.2014 № 398. В программе указано, что мероприятия по энергосбережению позволят за 4 года снизить расходы учреждения в натуральном выражении по электроэнергии на 29,017 тыс. кВт·ч, по водным ресурсам – на 262 м³, совокупный прогнозируемый объём сэкономленных средств составит 171,409 тыс. руб. Согласно отчёта о достижении значений целевых показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности за 2015 г. их значения по факту составили: по водным ресурсам – 1117,568 м³ при планировавшихся 1133 м³; по электроэнергии – 52035 кВт·ч при плане 51740 кВт·ч и по тепловой энергии – 284,441 Гкал при плане 293 Гкал. Приказом № 5 от 18.01.2016 п. 2 ответственным лицом за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности назначен завхоз В. А. Санникова. 19 декабря 2015 г. было проведено общее собрание трудового коллектива детского сада, на котором Санникова В. А. отчиталась о работе по Программе энергосбережения. В детском саду выпущены буклеты для сотрудников и родителей по энергосбережению. Водонагреватели в умывальных комнатах, процедурном кабинете и прачечной отрегулированы на минимальную температуру 40°C. На дверях помещений детского сада нанесены указатели «Уходя, гасите свет!». Ежегодно проводится анализ потребления энергоресурсов. В 2015 г. произведена замена 1 дверного блока на пластиковый стеклопакет и пола в младшей группе на 1 этаже, вместо 10 ламп накаливания установлены светодиодные.

Теплоснабжение и водоснабжение детского сада осуществляется на основании муниципальных контрактов от 11 марта 2016 г. № 191 и № 34 с МУП «Ремжилсервис». Электроснабжение учреждения осуществляется согласно муниципального контракта от 21 октября 2008 г. № 60554047 Муниципального учреждения «Управление образования Администрации муниципального образования Катайского района» с гарантирующим поставщиком ОАО «Энергосбыт». Мощность потребления электрической энергии детского сада в час согласно сводной ведомости за 31 марта 2016 г. 06.00 до 18.00 составляла от 4 до 72 кВт·ч. Проверены приборы учёта электрической энергии, тепловой энергии и холодной воды. Согласно контракта на отпуск тепловой энергии максимум тепловой нагрузки детского сада составляет 0,0793 Гкал/час, однако на вводе в здание установлен узел учёта тепловой энергии: 2 расходомера ПРЭМ с датчиками температуры в подвальном помещении и тепловычислитель Эльф-1 в щитовой на 1 этаже. Счётчик потребляемой холодной воды ВТ-50 № E15797 установлен на вводе в здание системы водоснабжения в

подвальном помещении детского сада. Электро- счётчик ЦЭ6803ВШ № 092076141, 1 кл. точности, 2015 г. выпуска установлен во вводно-распределительном устройстве, находящемся в щитовой на 1 этаже здания детского сада.

Сделана запись в журнале учета проверок юридического лица, проводимых органами государственного контроля (надзора).


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Акт составлен на 3 листах в 3 экземплярах.


Прилагаемые документы:

1. Фотографии приборов учёта энергоресурсов на 4 листах
2. Объяснительная заведующей детским садом от 06.04.2016

В случае несогласия с фактами, выводами, изложенными в акте проверки, в течение 15 дней с даты получения акта проверки МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка» вправе представить заместителю руководителя Уральского управления Ростехнадзора по адресу: г. Курган, ул. М. Горького, 40, тел.: 8(3522)464853 в письменной форме возражения в отношении акта проверки в целом или его отдельных положений. К возражениям могут быть приложены документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии.


Подписи лиц, проводивших проверку:

заместитель начальника Курганского отдела
энергетического надзора
Уральского управления Ростехнадзора




О. Л. Коваленко

государственный инспектор
Курганского отдела энергетического надзора
Уральского управления Ростехнадзора



М. С. Злодеев

государственный инспектор
Курганского отдела энергетического надзора
Уральского управления Ростехнадзора



В. И. Прокопьев

С актом проверки ознакомлен, 1 экземпляр акта со всеми приложениями получил: 15.04.2016 заведующая МБДОУ Детский сад комбинированного вида № 8 «Алёнушка»

